



Ref. Certif. No.  
**DE1-54209/M1**

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE    CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

APC by Schneider Electric  
Boston ONE Campus, 800 Federal Street  
ANDOVER MA 01810-1067  
UNITED STATES OF AMERICA

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

APC by Schneider Electric  
Boston ONE Campus, 800 Federal Street  
ANDOVER MA 01810-1067  
UNITED STATES OF AMERICA  
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION (A.P.C.)  
B.V.

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Lot 3, Block 14, Phase III, PEZA,  
4106 ROSARIO, CAVITE  
PHILIPPINES

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information on page 2  
Input: 220-240Vac and 208-240Vac, max. 16A, 50/60Hz  
Output: 220-240Vac , max. 3000VA, max. 2700W  
(see model matrix)

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

TMP

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Smart-UPS, SRT-series  
see page 2 for details

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

Ambient: 40 °C

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62040-1(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

203983-AS3-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-11-20

Signature:

E. Biehl



Ref. Certif. No.

**DE1-54209/M1**

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
(A.P.C.) B.V.  
2nd Street, PEZA, Cavite Economic Zone  
4106 ROSARIO, CAVITE  
PHILIPPINES

AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
(A.P.C.) B.V.  
Lot 10, Block 16, Phase IV  
4106 PEZA, ROSARIO, CAVITE  
PHILIPPINES

**Additional information (if necessary)**  
**Information complémentaire (si nécessaire)**

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2014-11-20

Signature:

  
E. Biehl

Model Matrix for CB DE1-54209/M1

SRT3000RMXLI-IEC ,

SRT2200RMXLI-IEC

SRT3000XLW-IEC

SRT3000XLW-IEC

SRT 3000 RM XLI-IEC ,

A B C D


A: SRT, means series name

B: 3000, 2200, means maximum VA output

C: RM (means Rack Mounted ) or none (means Tower Stand).

D: XLI or XLW-IEC. XL = Extended Run;

I = International(220-230-240V), W-IEC= Worldwide(208-220-230-240V)

<b>Model/Type reference and rating of UPS:</b>		
<b>UPS:</b>	<b>Rating:</b>	<b>Certification Mark:</b>
SRT3000XLI, SRT3000RMXLI	Input 220-240Vac, max. 16A, 50/60Hz; Output 220-240Vac , 3000VA, 2700W	
SRT2200XLI, SRT2200RMXLI	Input 220-240Vac, max. 13A, 50/60Hz; Output 220-240Vac , 2200VA, 1980W	