# Specyfikacje

**Zdjęcie jest reprezentatywne**

## Eaton 9SX8KIRT4UG2

UPS Eaton 9SX Gen2, 8000 VA, 8000 W, wejście: listwa zaciskowa, wyjścia: (8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa, rack/tower, 4U, zestaw do montażu w szafie rack w standardzie

| General specifications | |
|---|---|
| **NAZWA PRODUKTU** | UPS Eaton 9SX Gen2 |
| **NUMER KATALOGOWY** | 9SX8KIRT4UG2 |
| **EAN** | 3553340710681 |
| **DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU** | 725 mm |
| **WYSOKOŚĆ PRODUKTU** | 174 mm |
| **SZEROKOŚĆ PRODUKTU** | 440 mm |
| **MASA PRODUKTU** | 78.8 kg |
| **ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI** | LVD Directive (CB)<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>REACH<br>WEEE Directive<br>Packaging Directive<br>Batteries Directive |
| **CERTYFIKAT(Y)** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>IEC/EN 62040-3<br>ENERGY STAR certified<br>CE<br>cULus<br>UKCA<br>Cm<br>Ukr<br>RCM<br>KCC<br>BSMI |
| **KOD MODELU** | Eaton 9SX 8000i RT4U G2 |

Powering Business Worldwide

## Additional information

| | |
|---|---|
| **RODZAJ BUDOWY** | urządzenie 482,6 mm (19 cali) |
| **ZAWARTOŚĆ PAKIETU** | • Zasilacz UPS<br>• (3) dławnice kablowe<br>• (2) przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m)<br>• Kabel USB (1,8 m)<br>• Wsporniki do montażu tower<br>• Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS<br>• Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa<br>• Szybki start |
| **WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE** | Tak |
| **AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE** | Tak |
| **KOLOR** | Czarny |
| **SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU** | 97.3% |
| **ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK** | Tak |
| **MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY** | Nr |

## Battery

| | |
|---|---|
| **RODZAJ AKUMULATORA** | Szczelne, kwasowo-ołowiowe |
| **WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA** | $row.attributeValue.cdata |
| **WYMIANA AKUMULATORÓW** | Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco” |
| **LICZBA AKUMULATORÓW** | 20 |
| **ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM** | • ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)<br>• Automatyczny test baterii<br>• Ochrona przed głębokim rozładowaniem<br>• Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych |
| **PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA** | 12 V / 7 Ah |
| **ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA** | Tak |

## Communication

| | |
|---|---|
| **ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ** | Nr |
| **ŁĄCZNOŚĆ** | • Port USB (HID)<br>• Port szeregowy (RS232)<br>• Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania<br>• Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania<br>• Mini-listwa zaciskowa wyjść przekaźnikowych (2 styki) |
| **INTERFEJS ETHERNET** | Nr |
| **INTERFEJS UŻYTKOWNIKA** | Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD |
| **BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY** | Tak |
| **GNIAZDA ROZSZERZEŃ** | Jeden slot |
| **KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA** | Eaton Brightlayer Software suite |
| **RODZAJ INTERFEJSU** | Inne |

## Electrical input

| | |
|---|---|
| **CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA** | 50 / 60 Hz |
| **WSPÓŁCZYNNIK MOCY WEJŚCIOWEJ** | > 0,99 |
| **ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO** | 176 - 276 V (100 - 276 V przy obniżeniu mocy znamionowej) |
| **ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH** | 40-70 Hz |

## Electrical output

| | |
|---|---|
| **GNIAZDO** | (8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa |
| **ZAKRES NAPIĘCIA** | 230 V |
| **WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA** | 8 kVA |
| **MOC** | 8 kW |
| **WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY** | 1 |
| **KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU** | Sinusoida |
| **NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE** | Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V) |
| **ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.** | 1 |
| **TYP ZASILANIA** | 1 |
| **TOPOLOGIA** | Online/podwójna konwersja |

## Environmental

| | |
|---|---|
| **WYSOKOŚĆ N.P.M.** | 3000 m |
| **POZIOM HAŁASU** | <37 dB w odległości 1 m |
| **ZAKRES TEMPERATURY** | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
| **WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA** | 0–95% bez kondensacji |

| Do pobrania | |
|---|---|
| DEKLARACJE ZGODNOŚCI | Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity |
| PEP ECO-PASSPORT | eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00282-v0102-en.pdf |
| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI | Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR |

| | |
|---|---|
| **NAZWA PROJEKTU:** | |
| **NUMER PROJEKTU:** | |
| **PRZYGOTOWANE PRZEZ:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.